Wagner Equipment
Power Systems
4000 Osuna Road, NE
Albuquerque, New Mexico
505-345-8411 – Phone
505-343-2740– Fax
rcarl@wagnerequipment.com

GENERATOR LOAD TEST REPORT

ENGINE DATA					GENERATOR DATA @ 1.0 P.F.								
TIME	COOLANT TEMP	OIL PRESS	ROOM TEMP	FUEL PRESS	FREQ (HZ)	VOLTS (A-B)	VOLTS (B-C)	VOLTS (C-A)	AMPS (A)	AMPS (B)	AMPS (C)	LOAD (KW)	Percent Load
8:00	180	77	66	90	60	480	478	478	1523	1521	1519	1261	101%
8:15	181	74	66	90	60	480	478	478	1523	1521	1519	1261	101%
8:30	181	73	67	90	60	480	478	478	1523	1521	1518	1261	101%
8:45	181	72	67	90	60	480	478	478	1523	1521	1519	1261	101%
9:00	181	72	68	90	60	480	478	478	1523	1521	1519	1261	101%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%

Work Order	PS47001	Customer Name	
Date	3-Jun-20	Job Location	Albuquerque
Generator Model	DQGAA		
Generator Serial No	G060945075	Engine Model	QSKTA50-GE
Rated KW	1250	Serial Number	33164342
		Hour Meter	788
		Tested by	Trotter Boyle
COMMENTS * *			
COMMENTS * *			